

O B E C K R I V Á Ň

Kriváň č. 441, 962 04 KRIVÁŇ

č.j.: 2022/174/MH/KR-ÚR ozn.

Vybabuje: Hanes, č. t.: 045/5469004
miroslav.hanes@obeckrivan.sk

Kriváň, dňa: 15.06.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151**, v zastúpení Matúšom Tučekom (ďalej len navrhovateľ), podala dňa 08.06.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „12821 –Kriváň – Pri ŽSR –Zahustenie TS“, ktorá sa člení na stavebné objekty:

PS 01 Montáž novej kioskovej trafostanice
SO 01 VN káblové rozvody, dl. trasy = 480m,
SO 02 NN rozvody, dl. trasy = 173 m,
SO 03 Optochránička – trasa 312 m,

Stavba bude realizovaná v katastrálnom území Kriváň, umiestnená v intraviláne obce v blízkosti železničnej stanice na parcelách:

- C-KN č. 1367, bez LV, v stave E-KN č. 25698/2, druh pozemku **zastavaná plocha a nádvorie**, ev. na LV č. 2844 vo vlastníctve obce Kriváň;
- C-KN č. 1711/3, druh pozemku **zastavaná plocha a nádvorie**, ev. na LV č. 2289 vo vlastníctve SR - správca **Železnice Slovenskej republiky**, Klemensova 8, 813 61Bratislava;
- C-KN č. 1369, druh pozemku **zastavaná plocha a nádvorie**, ev. na LV č. 1159, vo vlastníctve obce Kriváň;
- C-KN č. 1713, druh pozemku **zastavaná plocha a nádvorie**, ev. na LV č. 2289 vo vlastníctve SR - správca **Železnice Slovenskej republiky**, Klemensova 8, 813 61Bratislava;

Účel stavby:

Účelom stavby je:

- Vybudovanie novej kioskovej trafostanice,
- Navýšenie MRK v danej lokalite,

Popis stavby:

PS 01 Montáž novej kioskovej trafostanice

Nová transformačná stanica bude typu MKP 800 a bude osadená jedným transformátorom T-TOHn 338/22, 22/0, 40 kVA. Technológia bude navrhnutá na výmenu za 630 kVA transformátor. Kompaktná kiosková trafostanica s vonkajšími ovládaním je riešená ako polozapustená, s vonkajšími pôdorysom 2160 x 1900 mm, celkovou výškou 2585 mm, svetlou výškou 2330 mm (v trafopriestore), hĺbka zapustenia do zeme 750 mm, výškou nadzemnej časti 1835mm (s rovnou strechou).

SO 01 VN káblové rozvody

V mieste pri exist. trafostanici 306/ts/krivan_zsr (viď. situácia) sa na exist. VN zemný kábel 3x NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 (306/usek/302) pomocou káblových spojok napojí navrhovaný VN zemný kábel 3x NA2XS(F)2Y 1x70RM/16. Tento nový VN zemný kábel o dĺžke cca 240 m bude vedený do VN rozvádzača navrhovanej uzlovej kioskovej trafostanice.

Z VN rozvádzača navrhovanej uzlovej kioskovej trafostanice sa vyvedie nový VN zemný kábel 3x NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 o dĺžke cca 240 m. Bude vedený v tej istej ryhe smerom späť k exist. trafostanici 306/ts/krivan_zsr a zaústený vo VN rozvádzači exist. trafostanice 306/ts/krivan_zsr.

Uvedené VN zemné káble budú v káblovej ryhe od seba vzdialené 25 cm.

SO 02 NN rozvody

Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice sa vyvedie nový zemný NN kábel NAYY 4x240 SM na existujúci PB č. 1. V časti tohto úseku (35 m) bude použitý riadený pretlak. Na exist. JB č.1 sa namontuje nová VRIS 1.

Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice sa vyvedie nový zemný NN kábel NAYY 4x240 SM na existujúci PB č.2. Na exist. DB č. 2 sa namontuje nová VRIS 1.

Na podpernom bode č.3 dôjde k výmene exist. VRIS 1 za novú VRIS 2.

V exist. VRIS 1 na PB pri č. d. 457 sa vytiahnu poistky.

SO 03 Optochránička

Optická chránička bude vedená v trase VN/NN kábla (dĺžka trasy 312 m).

Projektovú dokumentáciu predmetných stavieb vypracoval Ing. František Jackuliak, ev. č. oprávnenia 6186*A2, s dátumom vyhotovenia 06/2022.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Kriváň, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona **o z n a m u j e** začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a **súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním**

na deň 08.07.2022 (piatok) o 09.00 hod., so stretnutím na Obecnom úrade v Kriváni.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnej úradovni stavebného úradu v Kriváni, v pondelok a piatok v čase od 8.30 hod. do 15.00 hod. a v stredu v čase od 7.30 hod do 16.30 hod. a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote alebo v primerane predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia, v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona sa predpokladá, že s návrhom územného konania z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V súlade s § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kriváň, pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia. Vyvesenie oznámenia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým – vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.



Imrich Paľko
starosta obce

Vyvesené dňa:

15. 6. 2022

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:



Pečiatka a podpis: